

地域別残留塩素濃度一覽表

地域	県名	水道局	浄水場	水質検査期間	残留塩素濃度	総トリハロメタン
北海道・東北	北海道	札幌市水道局	藻岩浄水場	平成16年4月～9月	0.67	0.035
	青森	青森市水道部	横内浄水場	平成16年度	0.48	0.011
	岩手	盛岡市水道部	米内浄水場	平成17年度	-	0.004
	宮城	仙台市水道局	茂庭浄水場	平成17年度	-	0.009
	秋田	秋田市上下水道局	豊岩浄水場浄水	平成15年度	-	0.038
	山形	山形県企業局置賜地区水道事務所	笹野浄水場	平成18年5月	0.59	0.033
	福島	福島地方水道用水供給企業団	すりかみ浄水場	平成17年度	0.6	0.0135
関東	東京	東京都水道局	朝霞浄水場	平成17年度	0.8	0.024
	神奈川	横浜浄水場	西谷浄水場	平成16年度	0.8	0.0161
	埼玉	さいたま市水道局	南下新井浄水場系	平成16年度	1.5	0.069
	千葉	千葉県水道局	北総浄水場	平成17年度	1.4	0.021
	茨城	ひたちなか市水道	大坪浄水場	平成18年	0.8	0.008
	栃木	栃木県企業局	鬼怒水道用水供給事業	平成18年5月	0.5	0.03
	群馬	前橋市水道局	水系5	平成16年10月	0.6	0.009
信越・北陸	山梨	甲府市水道局	平瀬浄水場系	平成17年度	0.35	0.0173
	新潟	新潟市水道局	青山浄水場	平成17年12月	0.4	0.011
	長野	長野市水道局	七二会浄水場	平成17年度	1.5	0.0332
	富山	氷見市環境部水道課	子撫川水源	平成18年度	0.8	0.021
	石川	金沢市企業局	犀川浄水場浄水	平成17年9月	0.7	0.026
	福井	福井市企業局	森田水系	平成17年度	0.3	-
	愛知	大府市水道局	大府西排水場	平成17年	0.75	0.036
東海	岐阜	八百津町水道環境課	木野浄水場	平成17年度	0.4	0.024
	静岡	静岡県企業局	中島浄水場	平成17年度	0.4	0.01以下
	三重	三重県企業庁	播磨浄水場	平成18年4月	0.5	0.011
	大阪	大阪市水道局	光明台排水場系統	平成17年度	0.8	0.03
近畿	兵庫	明石市水道部	明石川浄水場	平成16年	0.9	0.029
	京都	京都市上下水道局	新山科・蹴上浄水	平成17年度	0.7	0.037
	滋賀	滋賀県企業庁	吉川浄水場	平成17年度	0.8	0.031
	奈良	奈良県水道局	桜井浄水場	平成17年度	1	0.017
	和歌山	和歌山市水道局	上水道出口	平成16年度	-	0.058
	鳥取	鳥取市水道局	鳥取地域	平成18年	-	0.077
中国	島根	松江市水道局	忌部水系	平成16年	0.65	0.001
	岡山	岡山市水道局	三野浄水系	平成17年	0.7	0.022
	広島	広島市水道局	給水区域内63ヶ所	平成18年7～9月	0.5	0.017
	山口	下関市水道局	川棚浄水場	平成18年	-	0.061
	徳島	徳島市水道局	鮎喰川・吉野川	平成18年5月	0.5	0.01以下
四国	香川	香川水道局	西部浄水場・東部浄水場	平成17年	0.7	0.006
	愛媛	松山水道局	市之井手水系	平成16年	0.6	0.0192
	高知	高知水道局	朝倉配水所	平成16年	0.5	0.023
	福岡	福岡市水道局	東区高見台	平成16年	0.9	0.041
九州・沖縄	佐賀	佐賀市水道局	神野浄水場	平成16年	0.8	0.026
	長崎	長崎市水道局	本河内浄水場	平成16年	0.94	0.041
	熊本	熊本市水道局	健軍水源地	平成16年	0.3	0.0002

縄	大分	別府水道局	朝見水系	平成17年	0.4	-
	宮崎	宮崎市水道局	富吉水系	平成17年	0.7	0.031
	鹿児島	鹿児島市水道局	河須浄水場	平成17年	1.09	0.034
	沖縄	沖縄市水道局	石川浄水場系統	平成16年	1.16	0.059